



LEGENDA:

- hladna voda
- topla voda
- cirkulacija tople vode
- deževnica
- kanalizacija – temelji
- kanalizacija
- kondenz
- odzračevanje kanalizacije
- vertikalne oz. vertikalni priključki

IZOLACIJA CEVI – HLADNA VODA		IZOLACIJA CEVI – TOPLA VODA, CIRKULACIJA	
– z izolacij Firoflex IP ali ArmoFlex XG		– z izolacij Firoflex IP ali ArmoFlex XG	
– cevi položene v estrihu ali v prostorih		– cevi položene v estrihu ali v prostorih	
Premier cevi	Debelina izolacije x premier cevi	Premier cevi	Debelina izolacije x premier cevi
DN10 ali MLCF#16x2	XG-06x016	DN10 ali MLCF#16x2	XG-19x018
DN15 ali MLCF#20x2	XG-06x022	DN15 ali MLCF#20x2	XG-19x022
DN20 ali MLCF#26x2,25	XG-06x028	DN20 ali MLCF#26x2,25	XG-25x028
DN25 ali MLCF#32x3	XG-09x035	DN25 ali MLCF#32x3	XG-32x035
DN32 ali MLCF#40x4	XG-13x042	DN32 ali MLCF#40x4	XG-40x042
DN40 ali MLCF#50x4,5	XG-13x054	DN40 ali MLCF#50x4,5	XG-25x054 + XG-25x108
DN50 ali MLCF#63x6	XG-13x064		

- OPOMBE:**
- Cevi vodovoda se vodijo v tleh v sloju izolacije pod sistemsko ploščo talnega ogrevanja.
 - Cevi horizontalne kanalizacije in oddušnikov vodene v tleh, stenah, ali dvojnih stropovih morajo biti položene z minimalnim padcem 1‰ (1cm/m)
 - Pred polaganjem cevnih instalacij natančno pregledati in preučiti predmetno instalacijo kakor tudi instalacije ogrevanja, prezračevanja in elektrike
 - Izvajalec mora mikrolokacije priključkov za sanitarne in ostalo premo uskladiti in prilagoditi na objektu glede na dejansko vgrajeno opremo, in načrt arhitekture
 - Višine montaže sanitarne opreme uskladiti z načrtom arhitekture in notranje opreme!!!
 - za vsako samovoljno polaganje instalacij in morebitno neusklajenost z ostalimi instalacijami odgovorja moralno in materialno dotični izvajalec
 - **IZVAJALEC STROJNIH INSTALACIJ JE DOLŽAN PREVERITI USKLAJENOST VSEH INSTALACIJ S TEKSTUALNIM DELOM NAČRTA, RISBAMI IN POPISI MATERIALA IN DEL, KAKOR TUDI Z ARHITEKTURO IN OSTALIMI INSTALACIJAMI.**
 - **V PRIMERU UGOTOVLJENIH NESKLADIJ SE MORA IZVAJALEC POSVETOVATI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM!!!**

Investitor/naročnik:	OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska istrica	Objekt/lokacija:	VRTEC LAPORJE Laporje 31, 2318 Laporje
Projektant:		Načrt:	5 - NAČRT STROJNIH INSTALACIJ IN OPREME
Obj. vod. proj.:	J. Stupič, d.d.l.a.	Ident. št.:	ZAPS A-0146
Obj. projektant:	B. Vlačičnik, d.l.s.	Podpis:	
Št. projekta:	02/2018	Faza:	PZI
Št. načrta:	01/2018-5	Datum:	MAREC 2018
		Vsebinski nadzor:	VODOVOD IN KANALIZACIJA TLORIS PRITUČIJA
		Mevil:	1:50
		Št. risbe:	7